

21.11.2025

LISÄTIETOJA KAUPUNGIN OMISTAMILLA MAILLA TEHTÄVIIN KAIVUTÖIHIN

- Kaupunki myöntää sijoitusluvan vain kaupungin omistamalle maalle. Muille alueille sijoitusluvan hakijan on haettava lupa erikseen maanomistajalta. Kaupunki ei erikseen ilmoita kaivuureitillä olevista muiden omistamista maa- tai tiealueista, vaan luvanhakijan on nämä selvitettävä itse.
- Haminan kaupunki ei myönnä päällekkäisiä suurien alueiden sijoitus- / aloituslupia. Suuret alueet tulee olla täysin valmiita ja Haminan kaupungin hyväksytysti vastaanotettuja, ennen seuraavan aloitusta. Pieniä yksittäisiä kohteita voidaan myöntää päällekkäin.
- Valokuituverkon toteutus mikrokanavaputkituksena, pääasiallisena rakentamistapana perinteinen kaivu, syvyydellä 70 cm. Jos 70 cm kaivussyvyyttä ei ole mahdollista saavuttaa mm. kallion tms. syystä, on asiasta ilmoitettava Haminan kaupungin edustajalle, jonka kanssa sovitaan vaihtoehtoinen ratkaisu.
- Kaupunki ei hyväksy infraomaisuutensa laatutason merkittävää heikkenemistä, joten katujen alitukset tulee tehdä pääasiallisesti pintaa rikkomattomin menetelmin tunkkaamalla tai suuntaporaamalla. Mikäli päällystetyn tien alitusta ei voida toteuttaa tunkkaamalla tai suuntaporaamalla, tulee syyt perustella kunnossapitopäällikölle, joka myöntää tämän perusteella erillisen luvan kaivuulle.
- Kaivamalla tehtävät katujen alitukset InfraRYL-ohjeiden mukaisesti ja päällysteenä vähintään kylmä paikkausmassa varsinaiseen päällystämiseen asti. Tilapäinen päällyste on pidettävä koko ajan liikennettä tyydyttävässä kunnossa.
- Uudet jakokaapit, sijoitetaan lähtökohtaisesti olemassa olevien kaappirivistön jatkoksi, väri harmaa (RAL7037) ja kaapin merkinä suojakehikko tai muu helposti havaittava merkki estämään aurauksesta ja lumitöistä aiheutuvia vaurioita (suojaamaton kaappi asennetaan omistajan riskillä). Risteysalueella jakokaapin sijoittelussa kannattaa huomioida läjitettävä lumi.
- Katselmus kunnossapitopäällikön kanssa ennen töiden aloitusta.
- Kaapeleita ei saa asentaa ojan suuntaisesti pohjan kohdalle estämään ojan perkaus ja mahdollisesti myöhemmin asennettavaa ojakaivoa.
- Kaapeleiden sijoitusetäisyys samansuuntaisista vesihuollon putkista tulee täyttää "Suojaetäisyydet vesihuoltoon" vaatimukset. Urakoitsijan tulee noudattaa myös muiden laiteomistajien ohjeita, selvittää niiden sijainnit ja muut kaapeleiden sijoittamiseen vaikuttavat asiat.

- Kaapelin omistaja veloitetaan osallistumaan vastoin ohjeita asennetusta kaapelista mahdollisesti syntyviin ylimääraisiin kustannuksiin esim. vesihuollon putkien korjaus- ja saneeraustöissä.
- Kaapelit on kannakoitava kaupungin siltoihin siltasuunnittelijan ohjeiden mukaan kaupungin hyväksynnällä ja ELY:n teiden ylittävillä silloille työskentelyyn on hankittava lupa ELY:ltä mahdollisine liikennekatkoineen.
- Tarketiedot on toimitettava kaupungille viimeistään 6 kk:n kuluessa.
- Vastaavan mestarin on osattava suomea ja oltava tavoitettavissa työaikana.
- Kaupunki pidättää itsellään oikeuden vaatia laatupuutteet korjattaviksi välittömästi tai jopa keskeyttää työt, mikäli laatuvaatimuksia ei täytetä.
- Kaupungin urakka-alueille ei saa urakka-aikana rakentaa kuituverkkoa, ilman että työt on yhteensovitettu yhdessä urakoitsijoiden ja Haminan kaupungin edustajan kanssa.
- Gasgrid Finland Oy:n linjojen osuuksilla on syytä tarkistaa kaivamisen lupaehdot putken omistajalta. Yhteystieto: Tero Lehtinen tero.lehtinen@gasgrid.fi p. 020 447 8732.
- Haminan energialta on pyydettävä erikseen kaapelinäytöt.
- Sijoitusluvan saaja on korvausvastuussa kaikesta sijoitusluvassa, sen liitteissä ja kunnossapitopäällikön antamien ohjeiden ja määräysten vastaisesta toiminnasta, täysimääräisesti.